

Таблица характеристик

Общесистемные характеристики

Максимальное количество станций инженера	2
Максимальное количество станций оператора	без ограничений
Максимальное количество контроллеров	без ограничений
Максимальное количество функциональных блоков	32 000
Резервирование сети	есть

Контроллер

Максимальное количество функциональных блоков	2048
Системный цикл	250 мс (настраиваемый 100-1000 мс)
Максимальное количество корзин ввода/вывода	8
Максимальное количество модулей ввода/вывода в корзине	14
Количество параметров в одном межпроцессорном соединении ¹	128
Период опроса межпроцессорных соединений	100 мс
Буфер сигнализаций	есть
Конфигурация без потери контроля	есть
Резервирование	есть

¹ Между двумя контроллерами возможно только одно соединение.

Контроллер	
Резервирование шины ввода/вывода	есть
Резервирование модулей ввода/вывода	есть
Поддержка протокола передачи данных Modbus TCP	есть
Поддержка протокола передачи данных Modbus RTU	есть
Максимальное количество параметров, получаемых по Modbus (чтение)	8192 регистров
Минимальный период опроса по Modbus	200 мс

Станция оператора	
Период обновления данных на мнемосхеме	1 с
Максимальное время прохождения команды от станции оператора до объекта управления	1 с
Количество архивируемых параметров	ограничено местом на диске
Максимальное время хранения архивируемых параметров и сигнализаций	ограничено местом на диске
Максимальное количество мониторов	4
Разграничение доступа на уровне мнемосхем	есть
Журнал действий оператора	есть
Планшет сигнализаций	есть

Станция интеграции	
Доступ к данным по OPC UA	есть
Доступ к данным по OPC UA A&E	есть
Доступ к данным по OPC UA HDA	есть
Доступ к данным по ODBC	есть
Количество параметров, доступных по OPC UA	100 000
Количество архивируемых параметров	ограничено местом на диске
Период обновления данных	1 с
Максимальное время хранения истории	ограничено местом на диске
Разграничение доступа на уровне OPC UA	нет